

Zainteresovani u postupku JN br. R – 30/2015 je postavio sledeća pitanja:

Poz 1.9 „Pretresanje krovne konstrukcije i zamena polomljenih crepova „Šta se podrazumeva pod PRETRESANJEM? Kolika je površina krova?

1. Poz 3.5 “Nabavka materijala i izrada stepenika kod porte 1 gazište i čelo” Šta treba da se radi, da li se misli na oblaganje stepeništa (kamenom, pločicama)?

Odgovori:

Pod PRETRESANJEM krovne konstrukcije se misli na preslaganje crepova na mestima gde je došlo do smicanja istih u površini od oko 200 m².

1. Misli se na izradu betonskih stepenika(bez oblaganja).